

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员 信息	姓名: 史吉昌	
	职称: 工程师	
	工作单位: 疾控中心	
项目信息	项目名称: 常州市妇幼保健院污水处理站运维服务项目	
	供应商名称: 黑龙江新金山环保工程有限公司	
专业人员 论证意见	常州市妇幼保健院污水处理站多年来一直由黑龙江新金山环保工程有限公司进行运维服务,且该污水处理站设备由黑龙江新金山环保工程有限公司负责独家定制。从污水处理站的运行到设备的备件,以及现场具备经验丰富的技师,对现行的状态都有比较好效果。根据单一来源采购的条件,1.因该技术专有,为独家定制。2.如更换运维服务商可能发生不稳定情况,也违反采购条件中发环预见的紧急情况。3.采用单一来源采购项目确保原有项目功能兼容,技术配套,服务延续,且更换供应商可能造成重大资源浪费或影响功能。 综上所述,本项目具有唯一性,符合单一来源方式。	
专业人员 签字	史吉昌	日期 2015年2月17日


注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员 信息	姓名: 夏享	
	职称: 高工	
	工作单位: 常州市生态环境监控中心	
项目信息	项目名称: 常州市妇幼保健院污水处理站运维服务项目	
	供应商名称: 黑龙江新金山环保工程有限公司	
专业人员 论证意见	1. 本项目污水站由黑龙江新金山环保工程有限公司独家承建并提供定制设备。污水站使用的臭氧+药剂的双重消毒方式为厂方独有,且出水效果较好。所以建议污水站的承建及设备定制单位负责运维服务更有利于项目的开展。 2. 该公司已多年负责该污水站的运维服务,服务质量得到医院方认可满意。为确保项目的延续性及顺利开展,建议由该公司继续承担为宜。	
专业人员 签字	夏享	日期 2025 年 2 月 17 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员 信息	姓名: 颜若冰	
	职称: 环保工程师	
	工作单位: 常州市环管中心	
项目信息		
项目名称: 常州市妇幼保健院污水处理站运维服务项目		
供应商名称: 黑龙江新金山环保工程有限公司		
专业人员 论证意见	单一来源采购理由: 1. 系统定制化程度高 该项目污水处理站由黑龙江新金山环保工程有限公司负责独家承建并能提供定制化设备,且使用的臭氧+药剂的双氧消毒方式在常州及周边区域污水处理站运行中独有的。鉴于该系统具有高度的定制化和复杂性,其他供应商难以在较短的时间内掌握系统细节,无法提供同等质量的服务。 2. 运维服务连续性要求。 因污水处理站需7x24小时不间断运行,运维服务必须由熟悉系统的团队提供,更换供应商可能导致服务中断,影响业务运行。 结论及建议: 鉴于项目定制以及运维服务的连续性要求,建议采用单一来源采购方式。采购单位应依法履行单一来源采购程序,确保采购过程公开、透明,并做好备案工作。	
专业人员 签字		日期 2025年2月17日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件:

论证组成员签到表

序号	专家姓名	职称	工作单位	身份证号	联系电话
	姜东	高工	郑州市生态环境局	320402197404121214	13584331757
	郭若水		市环保局	320482198706297641	18360826582
	史吉昌		市环保局	320481198510231017	1344492800